



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660001, г. Красноярск, ул.
Менжинского, д. 10 Б.
(место составления акта)

29.05.2018
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/247/1420/2018**

По адресу/адресам: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.

На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1420-р/кр от 23.04.2018 г. была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида», ИНН 2460044152, далее по тексту: МБДОУ №12.

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.05.2018 г. по 29.05.2018 г. (18 рабочих дней).

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

Т. А. Петрович  22.02.2018 вх. № 24.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Капица Сергей Владимирович, государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Лошакова Алена Игоревна.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ №12 – Петрович Татьяна Анатольевна.

Общие сведения

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида»

Сокращенное наименование: МБДОУ №12.

Юр. адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.

Факт. адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б.

Контактные данные: т./ф. (391) 246-00-55, E-mail: dou12krk@mail.ru

Форма собственности: Муниципальная.

Вид деятельности: реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

Реквизиты: ОГРН – 1022401789706; ИНН – 2460044226; КПП – 246601001.

Руководство и специалисты предприятия:

Заведующий – Петрович Татьяна Анатольевна, действует на основании устава.

Назначена на должность приказом главного управления образования администрации г. Красноярска от 28.10.2010 № 105 л/с.

МБДОУ № 12 расположено в отдельно стоящем здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 10 Б на основании свидетельства о государственной регистрации права: от 10.02.2011 г. серия № 24ЕИ № 950290 Вид права: Оперативное управление.

Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования

Теплотехническая часть.

Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 847 от 08.12.2016;

Акты разграничения балансовой принадлежности: № б/н от 24.14.2014;

Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 13/07657 от 14.02.2018;

Акт разграничения балансовой принадлежности: отсутствует;

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: ХВС: СКБ-40, № 82421; ГВС: ВКТ-7, № 185133;
- Тепловая энергия: : ВКТ-7, № 185133;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: ХВС: Акт № б/н от 04.02.2013; ГВС: Акт № 2/322 от 04.07.2017;
- Тепловая энергия: Акт № 2/322 от 04.07.2017;

Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: от 12.01.2015;

Энергетическое обследование: Проведено, 2011;

Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ООО «Строймастер», свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию – СРО ИР «ПОЭ»;

Энергетический паспорт: № ПОЭ-0063-12-0176.

Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года.

Электротехническая часть.

Установленная мощность – 100 кВт;

Электроснабжение осуществляется- от ТП 72 по КЛ 0,4 кВ АВВГ(4х50) L=2х105м (баланс ОАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго») до н/в щита нежилого здания по ул. Менжинского, д. 10 Б.

Токоприемники учреждения относятся ко II категории надежности электроснабжения по проекту, фактически на момент проверки к II.

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:
 напряжением 6,10,110 кВ - нет;
 напряжением 0,4 кВ - нет.

Автономные источники электроснабжения отсутствуют.

Испытания электрических сетей и электрооборудования проведены лабораторией ООО «Сибирь Электро» тех. отчет № 57 от 11.04.2018 г. Св-во о регистрации лаборатории № 438 от 07.10.2015 г. Заключен договор на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 12525 от 19.12.2016 г. Установлены приборы учета электроэнергии NP73E.3-14-1 № 04318196, 04318282

Контракт на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем заключен с ООО «Восточно-Сибирские системы» от 29.12.2017 «№ Ж-105-2018Э»

В ходе проведения проверки:

Выявлены факты нарушения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требования установленные муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушения
1.	Отсутствует у предохранителей присоединений надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	п. 2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Зам по АХЧ МБДОУ № 12. Кравченко С.Е.
2.	Металлические корпуса вентиляции не присоединены к шине РЕ распределительного щита.	П. 1.7.82 «Правила устройства электроустановок» изд. 7, утверждено Министерством энергетики Российской Федерации приказом №204 от 01.01.2003 г	Зам по АХЧ МБДОУ № 12. Кравченко С.Е. устранено в ходе проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
 Внесена

(подпись проверяющего)

С. В. Капица

(подпись уполномоченного представителя)

Т.А. Петрович

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 10/247-Э от 29.05.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике



(подпись) С. В. Капица

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая
МБДОУ № 12


(подпись) Т.А. Петрович

29.05.2018 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)