

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 12
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»**

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского,
10 Б

тел. 246-00-55


от 20.10.2022г

Заведующего МБДОУ № 12
Петрович Т.А.

Отчет о мероприятиях проведенных МБДОУ №12 по представлению №671 от
31.08.2022г об административном правонарушении .

№ п/п	Содержание предписания	Нормативный акт	Примечание
1	Значения уровня средней искусственной освещенности в средней группе «Березнячок» (игровая) составили 335+(-)32лк, при нормативе 400лк	ст. 24, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел 5 п.139, п. 144, п. 151, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Выполнено Лампы заменены на светодиодные
2	На территории игровой групповой площадки ясельной группы отсутствует оборудованный теневой навес для защиты детей от солнца и осадков площадью из расчета не менее 1 м ² на одного ребенка	ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Нарушение будет устранено по мере финансирования. В настоящее время направлено письмо руководителю главного управления образования администрации города Красноярска Аксеновой М.А. о включении в реестр дополнительных потребностей за счет средств бюджета города на поставку с доставкой и монтажом теневого навеса в МБДОУ №12 Исх.271 от 29.08.2022г
3	Циклическое меню не соответствует требованиям п8.1.2., таблице 1 приложения №9, таблице 3 приложение № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Сделана заявка в МАУ «Центр питания» ГУО для корректировки и экспертизы циклического меню. Исх от 20.10.2022г

Заведующий МБДОУ №12



Петрович Т.А.